



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



## ADATLAP

# 6 L-ES KÜLTÉRI HABBAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

## MBK13-060ABF-P1E

*6 l-es ABF kültéri habbal oltó tűzoltó készülék, fali tartóval egy hegesztési varratú palacktesttel, belső műanyag bevonattal, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.*

*A 6 literes kültéri habbal oltók éghető zsírok és olajok, fa, papír és textil tüzeinek, valamint éghető folyadékok tüzeinek oltására használhatók. Nem alkalmazhatók: éghető gázok tüzeinek oltására, éghető fémek tüzeinek oltására, valamint villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására. Tárolásuk falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban, illetve hevederes univerzális tűzoltó készülék tartóval oldható meg.*

*Főbb alkalmazási területek: éttermek, nagykonyhák, lakások, családi házak, műhelyek, ipari létesítmények.*



### Adatlap

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Töltet tömeg          | 6 l                         |
| Oltásteljesítmény     | 21A 144B 75F                |
| Oltóanyagegység [OE]  | 6/15/F4                     |
| Oltóanyag             | ABF Hab                     |
| Hőmérséklet-tartomány | -30°C-tól 60°C-ig           |
| Átlagos kiürítés idő  | 26.60 s                     |
| Próbanyomás           | 26 bar                      |
| Max. üzemi nyomás     | 18.00 bar                   |
| Térfogat              | 7.90 l                      |
| Palack anyaga         | St 12                       |
| Palack magassága      | 470 ± 5 mm                  |
| Palack átmérője       | 160 ± 1.5 mm                |
| Palack menete         | 30 x 1,5 mm                 |
| Fejszerelvény anyaga  | HPb59-1                     |
| Biztonsági szelep     | 21-26 bar                   |
| Szín                  | RAL 3000                    |
| Bruttó súly           | 9.00 kg                     |
| Méret                 | 550 x 160 mm                |
| Tanúsítvány száma     | EX-C-236A Rev.2/PED/B/01/11 |

**Forgalmazó: Tűzbiztonság 2000 Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. C épület 1. Telefon: 370-0107, 370-0108**  
**www.tuzbiztonsag2000.hu**

**e-mail: kereskedok@tuzbiztonsag2000.hu**